




Designation	REINJECTION	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL	DISJONCTEUR ONDULEUR N°1	DISJONCTEUR ONDULEUR N°2	PARAFoudre TYPE 2
Repère circuit	.	.	OND-01	OND-02	.
Puissance KVA	150kVA	.	50kVA	50kVA	.
I Absorbée	.	.	.	.	.
Type de protec.	.	INV250	C120N	C120N	FUSIBLE
Nombre de poles/dec.	.	.	.	.	.
Calibre protection (A)	.	4x250	4x100	4x100	4x40
Sensibilité	.	.	.	.	.
Type	.	.	.	.	.
Courbe	.	.	C	C	.
Type de cable	U1000AR2V	.	R2V	R2V	.
Section mm2	4x1x300	.	5G35	5G35	.
Section PE	.	.	.	.	.

MaviWatt® by ELEXPRT	SCHEMA ELECTRIQUE		SERVICE	
			TGBT	
	TGBT AC - 2x100A		DATE	FOLIO N°
			17/09/2025	1