



Designation	REINJECTION	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL		DISJONCTEUR ONDULEUR N°1	DISJONCTEUR ONDULEUR N°2		PARAFoudre TYPE 2			
Repère circuit	.	.		OND-01	OND-02		.			
Puissance KVA	66kVA	.		33kVA	33kVA		.			
I Absorbée			
Type de protec.	.	INV160		iC60N	iC60N		FUSIBLE			
Nombre de poles/dec.			
Calibre protection (A)	.	4x160		4x63	4x63		4x40			
Sensibilité	Type	.		300mA	300mA		.			
Courbe		.		C	C		.			
Type de cable	U1000AR2V	.		R2V	R2V		.			
Section mm2	4x1x240	.		5G35	5G35		.			
Section PE			

C	F	I
B	E	H
A	23/04/2028	EMISSION INITIALE	D	G
Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications



SCHEMA ELECTRIQUE
TGBT AC - 2x63A + PC + 6A

Plan N°

Folio N°

Révision

TGBT

1

A