

Designation	REINJECTION	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL AVEC BOBINE MX	DISJONCTEUR ONDULEUR N°1	DISJONCTEUR ONDULEUR N°2	PROTECTION BOBINE MX	PARAFODRE TYPE 2
Repère circuit	.	.	OND-01	OND-02	.	.
Puissance KVA	66kVA	.	33kVA	33kVA	.	.
I Absorbée	.	.	.	.	.	.
Type de protec.	.	NSX160NA	iC60N	iC60N	iDT40T	FUSIBLE
Nombre de poles/dec.	.	.	.	.	.	.
Calibre protection (A)	.	4x160	4x63	4x63	6+N	4x40
Sensibilité	.	.	300mA	300mA	30mA	ASI
Type	.	.	.	.	.	.
Courbe	.	.	C	C	C	.
Type de cable	R2V	.	R2V	R2V	.	.
Section mm2	4x1x240	.	5G35	5G35	2x2.5	.
Section PE	.	.	.	.	.	.

C	..	..	F	..	..	I	..	..
B	..	..	E	..	..	H	..	..
A	23/04/2028	EMISSION INITIALE	D	..	..	G	..	..
Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications



SCHEMA ELECTRIQUE  
TGBT AC - 2x63A + MX

Plan N°


Folio N°

Révision

TGBT

1

A



C	..	..	F	..	..	I	..	..
B	..	..	E	..	..	H	..	..
A	23/04/2028	EMISSION INITIALE	D	..	..	G	..	..
Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications	Ind	Date	Modifications



SCHEMA DE COMMANDE  
TGBT AC - 2x63A + MX

Plan N°

Folio N°

Révision

TGBT

2

A